



PM Tillfällig förläggning - kontroll

Denna bilaga fylls i av den person eller de personer som är utsedda till brandvakter/brandskyddsansvariga.

Brandvakter skall ha kännedom om brandtekniska installationer samt kunna hantera ett brandredskap. Ansvar för arrangemanget ligger på arrangören. Arrangören utser lämpliga brandvakter/brandskyddsansvariga. Arrangören skall ansvara för att brandvakterna/brandskyddsansvariga utför kontroll av nedanstående punkter dagligen innan övernattning sker. Brandvakterna/brandskyddsansvariga skall efter utförd kontroll åiterrapportera till ansvarig arrangör. Upptäcks brister på någon nedanstående punkter skall bristen/bristerna åtgärdas innan dess att övernattning får ske.

Kontrollistan skall efter kontroll finnas ifylld och tillgänglig hos ansvarig arrangör. På begäran av räddningstjänsten skall kontrollistan uppvisas. Brister i brandskyddet kan innebära att räddningstjänsten förbjuder arrangören att använda lokalerna till övernattning.

Brandvakt/brandskyddsansvarig skall innan dess att övernattning sker kontrollera att:

Kontrollera	OK	Brist
1. Funktionsdugliga brandredskap finns på avsedda platser		
2. Brandavskiljande dörrar är stängda eller uppställda på brandlarmsansluten magnet		
3. Utrymningsvägarna ej är blockerade och är lätt öppningsbara utan nyckel eller annat redskap		
4. Befintliga utrymningsskyltar i aktuella utrymningsvägar fungerar		
5. Fungerande brandvarnare är uppsatta eller om lokalerna är försedda med automatiskt brandlarm att detta är driftsatt utan störning		
6. Information till de övernattande om ordningsregler och utrymningsvägar har skett. Information skall ges fortlöpande till eventuellt nytillkomna gäster		
7. Larmmöjligheter till SOS finns		

Om automatiskt brandlarm finns skall brandvakterna/brandskyddsansvariga känna till hur detta aktiveras.

Kontroll utförd den (datum)

av (namn på brandvakt/brandskyddsansvarig)